Industry & Facilities

CERTIFICAT D'INSPECTION N° 6139982-1 / 1-X3FY04 / 001

INSPECTION CERTIFICATE

N°d'affaire BV : 6139982-1 / 1-X3FY04
BV Job Nr :

PROJET: Paratonnerres à dispositif d'amorçage *Project*	***Réf:***
Client BV : INDELEC *BV Client :* 61, Chemin Postes - 59500 DOUAI	***Cde N° :* 11009564 du 11/04/2014** *(client à BV)*
Fabricant : PROTECFOUDRE *Manufacturer*	***Cde N°: sans objet.*** *(client au fabricant)* *(client to Manufacturer)*
Inspection demandée par : Mr THIRION *Inspection requested by:*	

FOURNITURE / OBJET DE L'INSPECTION *SUPPLY / SUBJECT OF INSPECTION*	**ITEM N°**	**Quantité (Qty)**
Paratonnerre à dispositif d'amorçage : - *PrimeR (20µs) N°1303*	sans	1

Limites du l'inspection : *Scope of inspection:*

- **Détails** *(Particulars)*:
  Revue documentaire des essais d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage
  Test de l'avance à l'amorçage du paratonnerre à dispositif d'amorçage
- **Référentiels utilisés pendant l'inspection :** *Reference documents used for inspection:*
  - Norme NFC 17102 NFC 17102 UTE 09/2011
- **Lieu de l'inspection et date ou période d'intervention :** *Place of inspection & date or period*:
  BUREAU VERITAS 1, rue de Micy - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN, le 07/03/12
- **Annexes à ce certificat :** *Annexes to this certificate:* *(Nombre total de pages):* 56 pages
  Rapports d'inspection n°2436847/1/1 du 11/04/12 & 2403088/1/1 du 06/02/12

Je soussigné, inspecteur de Bureau Veritas, certifie que la fourniture référencée ci-dessus a été inspectée en conformité aux prescriptions de la commande et aux exigences contractuelles qui s'appliquent à la mission confiée à Bureau Veritas. Résultat de l'inspection : Les essais appliqués au Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage PrimeR (20µs) sont conformes à l'Annexe C de la norme NFC 17 102 édition 09/2011 »
The undersigned, inspector to Bureau Veritas, certifies that the here above mentioned supply was inspected in conformity with the applicable requirements of the purchase order and the contractual requirements governing the mission entrusted to Bureau Veritas without any remarks. Inspection result : The test carried out on the PrimeR (20µs) Early Streamer Emission lightning conductor are in accordance with the Appendix C of the NFC 17 102 standard released 09/2011

Contrôlé par *:*
Inspected by
Nom : TARDIF Christian
Name
Date d'émission : 09/04/14
Date of issue
Centre de contrôle : BV Valenciennes
Inspection Center.

Vérifié par :
Checked by
Nom : Tony BIONDOLILLO

WITNESSED REVIEWED BY : T. BIONDOLILLO
BUREAU VERITAS SERVICE INDUSTRIE PARIS 1828 A.P.N.O. REGISTRE INTERNATIONAL

Diffusion: ☒ CLIENT ☐ FABRICANT ☐ ☐

Tous droits réservés Bureau Veritas 09/2006